

UNHCR - Alexandria Office Renovation

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	السعر الإجمالي
1	بالعدد - توريد وتركيب دائرة لتغذية ستارة الهواء بإسلاك نحاس معزول قطاع 2*4+3م داخل مواسير بلاستيك محمل عليها المفتاح والوش الخارجي والفئة تشمل كل ما يلزم للتوصيل من المفتاح الى اللوحة الرئيسية ويشمل كل ما يلزم لانتهاء الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المسؤول	عدد	2		
2	او ما يمثله لزوم ستارة الهواء ABB بالعدد - توريد وتركيب مفتاح 32 امبير	عدد	2		
3	بالعدد- توريد وتركيب مخرج بريزة كهرباء مفردة بإسلاك نحاس موصلة على لوحة التوزيع والبند محمل عليه ما يخصها من الدائرة العمومية قطر 6ملي والفئة تشمل كل ما يلزم لانتهاء الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المسؤول	عدد	6		
4	طرز لوجراند شامل العلية والوش مقاوم للماء والعوامل الجوية والفئة (2p+E) بالعدد - توريد وتركيب بريزة مزدوجة 10 امبير 220 فولت . شمل كل ما يلزم لانتهاء الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المسؤول	عدد	6		
	لزوم مراوح الحديدية الخلفية -				
5	ومحمل على البند ما يخصها من الدائرة pvc بالعدد - توريد وتركيب واختبار مخرج انارة بإسلاك نحاسية 2*3م داخل مواسير قطر 6ملي العمومية حتى لوح التوزيع العمومية والفئة تشمل كل ما يلزم لانتهاء الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المسؤول .	عدد	3		
	لزوم كشافات اضاءة الحديدية الخلفية -				
6	بالعدد - تركيب كشاف ليد خارجي 200 وات مقاوم للعوامل الجوية والماء والفئة تشمل كل ما يلزم لانتهاء الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المسؤول	عدد	3		
	لزوم اضاءة الحديدية الخلفية -				
7	بالعدد - توريد وتركيب مفتاح اضاءة ثنائي 10 امبير / 220 فولت طراز لوجراند خارجي مقاوم للعوامل الجوية والماء شامل العلية والوش والفئة تشمل كل ما يلزم لانتهاء الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المسؤول	عدد	1		
	لزوم اضاءة الحديدية الخلفية -				
8	ومحمل على البند ما يخصها من الدائرة pvc بالعدد - توريد وتركيب واختبار مخرج انارة بإسلاك نحاسية 2*3م داخل مواسير قطر 6ملي العمومية حتى لوح التوزيع العمومية والفئة تشمل كل ما يلزم لانتهاء الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المسؤول .	عدد	8		
	لزوم المخازن -				
9	بالعدد - توريد وتركيب مفتاح اضاءة ثنائي 10 امبير / 220 فولت طراز لوجراند شامل العلية والوش والفئة تشمل كل ما يلزم لانتهاء الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المسؤول	عدد	2		
	لزوم المخازن -				
10	بالعدد - توريد وتركيب ليد قطر 30 سم غاطس 40 وات من انتاج فيليبس او ما يمثله لزوم المخازن والفئة تشمل كل ما يلزم لانتهاء الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المسؤول	عدد	4		
	لزوم المخازن -				
11	بالعدد - توريد وتركيب كشاف ليد قطر 30 سم بارز 40 وات من انتاج فيليبس او ما يمثله لزوم المخازن والفئة تشمل كل ما يلزم لانتهاء الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المسؤول	عدد	4		
	لزوم المخازن -				
	:- بالقاطع الثلاثي او ما يمثله و مشتعلات اللوحة كالاتي ABB بالعدد - توريد وتركيب لوحة كهرباء 36 خط	عدد	1		
	ABB مفتاح 40 امبير	عدد	1		
	ABB مفتاح 32 امبير	عدد	6		
	ABB مفتاح 20 امبير	عدد	10		
	ABB مفتاح 16 امبير	عدد	10		
	و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهر الاعمال نهرا تماما طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري وتشمل فك اللوحات القديمة الموجودة مكان اللوحة الجديدة بمحتوياتها واعادة التوصيل باللوحة الجديدة				
اعمال التكييف					
2	بالعدد - توريد و تركيب واختبار وتشغيل ستارة هواء 150 سم ويشمل البند كافة الاكسسوارات واللوازم واعمال الكهرباء والكابلات والترمومستات والتحميل والتعليق وكافة لوازم التركيب والتشغيل	عدد	2		
	لزوم مخزن رقم 1 ورقم 2 بدور البروم -				
اعمال عامة					
1	بالعدد توريد رافع هيدروليكي متحرك قابل للطى والتخزين مزود بعجل يحمل وزن 250 كجم مصنوع من الحديد على ان يكون ابعاده لوح الرفع لا تقل عن 90*90سم مزود بمرآة حديد بارتفاع 10سم من 3 اجناب والفئة تشمل كل ما يلزم لانتهاء الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المسؤول	عدد	1		
الاجمالي					

10.5